

Artículo	BISAGRA PUERTA C16 AVANT
DESCRIPCIÓN	Bisagra de puerta de dos palas para C16 con placa Inox de aplacar al marco y placa de zamak para atornillar a la hoja, y tornillo prisionero antideslizamiento al marco

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 1 Bisagra	100 kg 100.000 Ciclos	CONFORME	02/11/2022
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 1 Bisagra	100 kg 200.000 Ciclos	DESVIACIONES INFERIORES A HOR= 1,3mm VER= 1,2mm	02/11/2022
CARGA ESTÁTICA DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 Incluye test de Deformación bajo carga de 160kg Incluye test de Sobrecarga de 240kg 1 Bisagra	80 kg	CONFORME	02/03/2023

Tamaño de la muestra: Equivale a una hoja de puerta de ancho 1000 mm. x alto 2000 mm.



Fdo.: Manuel Pérez Piñeiro
Departamento Técnico