

Artículo	BISAGRA PUERTA CE AVANT
DESCRIPCIÓN	Bisagra de puerta de dos palas para CE con placa Inox de aplacar y tornillo prisionero antideslizamiento

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 Incluye test de sobrecarga de 300kg 1 Bisagra	100 kg 200.000 Ciclos	CONFORME	09/09/2021
CARGA ESTÁTICA DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 Incluye test de carga adicional de 200kg Incluye test de sobrecarga de 300kg 1 Bisagra	100 kg	CONFORME	09/09/2021

Tamaño de la muestra: Equivale a una hoja de puerta de ancho 1000 mm. x alto 2000 mm.

Clasificación basada en UNE-EN 1935/AC:2004= GRADO 12



Fdo.: Manuel Pérez Piñeiro
Departamento Técnico