

Artículo	BISAGRA VENTANA CE BCCE-3T
DESCRIPCIÓN	Bisagra de ventana de dos palas para CE con placa de Inox de aplacar y tornillo prisionero antideslizamiento

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 1 Bisagra	80 kg 25.000 Ciclos	CONFORME	19/01/2023
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 1 Bisagra	80 kg 130.000 Ciclos	DESVIACIONES INFERIORES A HOR= 0,7mm VER= 0,7mm	19/01/2023
CARGA ESTÁTICA DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Basado en UNE-EN 1935/AC:2004 Incluye test de Deformación bajo carga de 160kg Incluye test de Sobrecarga de 240kg 1 Bisagra	80 kg	CONFORME	18/01/2023

Tamaño de la muestra: Equivale a una hoja de ventana de ancho 1000 mm. x alto 2000 mm.



Fdo.: Manuel Pérez Piñeiro
Departamento Técnico