

Artículo	BISAGRA VENTANA CE BTH-3T PLACA INOX
DESCRIPCIÓN	Bisagra de ventana de dos palas para CE con placa de Inox de aplacar y tornillo prisionero antideslizamiento

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD Basado en UNE-EN 1935:2002 Incluye test de Sobrecarga de 180kg 1 Bisagra	60 kg 25.000 Ciclos	CONFORME	17/03/2023
CARGA ESTÁTICA DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Incluye test de Deformación bajo carga de 120kg Incluye test de Sobrecarga de 180kg 1 Bisagra	60 kg	CONFORME	17/03/2023

Tamaño de la muestra: Equivale a una hoja de ventana de ancho 900 mm. x alto 1800 mm.

Clasificación basada en UNE-EN 1935:2002 = GRADO 9

Fdo.: Manuel Pérez Piñeiro
Responsable de Desarrollo de Producto
Departamento Técnico

