

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artículo</b>    | BISAGRA VENTANA CE BTH-3T                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | Bisagra de ventana de dos palas para CE con placa de zamak de aplacar y tornillo prisionero antideslizamiento |

**TEST REALIZADOS Y RESULTADOS**

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

| ENSAYO                                                                                                                                                                                                                                            | Masa/Ciclos                              | Resultado       | Fecha             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DURABILIDAD</b><br><br>Basado en UNE-EN 1935:2002<br>Basado en UNE-EN 1935/AC:2004<br><br>1 Bisagra                                                                                                                                            | <b>60 kg</b><br><br><b>25.000 Ciclos</b> | <b>CONFORME</b> | <b>23/02/2023</b> |
| <b>CARGA ESTÁTICA</b><br><b>DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA</b><br><br>Basado en UNE-EN 1935:2002<br>Basado en UNE-EN 1935/AC:2004<br>Incluye test de Deformación bajo carga de 100kg<br>Incluye test de Sobrecarga de 150kg<br><br>1 Bisagra | <b>50 kg</b>                             | <b>CONFORME</b> | <b>01/03/2023</b> |

**Tamaño de la muestra:** Equivale a una hoja de ventana de ancho 1000 mm. x alto 2000 mm.



Fdo.: Manuel Pérez Piñeiro  
Departamento Técnico