

Artículo	BISAGRA FORTE 3 PALAS COPLANARIA
DESCRIPCIÓN	Bisagra de puerta de 3 palas con fijación frontal para carpinterías de aluminio.

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935 (2002) Incluye test de sobrecarga de 320kg 1 Bisagra	120 kg 200.000 Ciclos	CONFORME	09/08/2021
CARGA ADICIONAL + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935 (2002) Incluye test de sobrecarga de 340kg 1 Bisagra	120 kg	Desviaciones residuales en altura de 0,9 mm.	10/08/2021

Tamaño de la muestra: Equivale a una hoja de puerta de ancho 1010 mm. x alto 1980 mm., con una distancia de 1540 mm. entre bisagras.

Clasificación basada en UNE-EN 1935:2000: GRADO 13

Fdo. Manuel Carretero López
Director TécnicoFdo.: Manuel Carretero López
Director Técnico