

Artículo	BISAGRA PARA PUERTA DE PVC MAGNA
DESCRIPCIÓN	Bisagra de dos cuerpos para puertas de PVC de apertura interior y exterior para fijar por el frente.

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

ENSAYO	Masa/Ciclos	Resultado	Fecha
DURABILIDAD + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Incluye test de sobrecarga de 360kg 1 Bisagra	120 kg 200.000 Ciclos	CONFORME Desviaciones inferiores a H=0,60mm L=0,50mm	22/01/2018
	360 kg	CONFORME	22/01/2018
DEFORMACIÓN BAJO CARGA + SOBRECARGA Basado en UNE-EN 1935:2002 Incluye test de sobrecarga de 360kg 1 Bisagra	240 kg	CONFORME	22/01/2018
	360 kg	CONFORME	22/01/2018

Tamaño de la muestra: Equivale a una ventana de ancho 900 mm. x alto 1800 mm., con una distancia de 1540 mm. entre bisagras.

Clasificación basada en UNE-EN 1935:2002: GRADO 13


Fdo.: Manuel Carretero López
Director Técnico