

GAMA	HS-BAICHA
DESCRIPCIÓN	Herraje de aplicación en puertas y ventanas correderas-elevadoras de Aluminio y PVC. Peso: 300/400kg por hoja.

TEST REALIZADOS Y RESULTADOS

Los test realizados y sus resultados, son los siguientes:

PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 1026:2000 UNE-EN 14351-1:2006 UNE-EN 12207:2000	CLASE 3	Ensayo certificado por: APPLUS
ESTANQUIDAD AL AGUA UNE-EN 1027:200 UNE-EN 14351-1:2006 UNE-EN 12208:2000	CLASE 8A	Ensayo certificado por: APPLUS
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 14351-1:2006 UNE-EN 12210:2000	CLASE C4	Ensayo certificado por: APPLUS
Tamaño de la muestra (ancho x alto), 3000x2200. Longitud de juntas 12,6m. Superficie de ventana 6,6m. Superficie de batientes 3,32m.		
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670:2007/AC:2008 UNE-EN 13126-16:2008	GRADO 5	Ensayo certificado por: CIDEMCO-TECNALIA

Además han sido realizadas pruebas según **UNE-EN 13126-16:2008**

Durabilidad	25.000 CICLOS	Ensayos certificados por: PIV (Prüfinstitut für Schlösser und Beschläge Fenster und Türen)
Colisión	SATISFACTORIO	
Resistencia mínima dispositivo de cierre	SATISFACTORIO	
Carga adicional	SATISFACTORIO	
Durabilidad estática	SATISFACTORIO	

El herraje ha sido montado en una ventana de aluminio con dimensiones de hoja (ancho x alto) 1200 x 2000mm y una masa de **300kg**.

Clasificación obtenida según **UNE-EN 13126-16:2008**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	5	300	0	1	5	---	16	1200/2000

Adicionalmente han sido realizados ensayos internos en una ventana de aluminio con dimensiones de hoja (ancho x alto) 1200 x 2000mm y una masa de **400kg**, incorporando kit carros intermedios, alcanzando los siguientes resultados::

Durabilidad	25.000 CICLOS	Laboratorios BAICHA, SL
Carga adicional	SATISFACTORIO	
Durabilidad estática	SATISFACTORIO	



Fdo. Manuel Carretero López
Director Técnico

Fdo.: Manuel Carretero López
Director Técnico